

Gemeindewerke, Müllhofener Str. 22, 76547 Sinzheim

76547 Sinzheim
 Tel.: 07221/806-510
 Fax.: 07221/806-526

Werte des Trinkwassers am Hochbehälter 1
 Abgang Netz

Untersuchung	Einheit	Wert
Gesamthärte	°dH	9,0
Säurekapazität (KS43)	mmol/l	2,78
Sauerstoff (O2)	mg/l	10,2
Calcium (Ca)	mg/l	54
Calcitlösekapazität (CaCO3)	mg/l	-2,0
Elektrische Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	360
pH-Wert (pH)		7,43
Chlorid (C)	mg/l	10
Nitrat (NO3)	mg/l	4,3
Natrium (Na)	mg/l	6,0
Organischer Kohlestoff gesamt TOC	mg/l C	< 0,50
Karbonathärte	°dH	7,7
Kalium	mg/l	1,0
Magnesium	mg/l	6,3

Stand Juli 2021