

Datenblatt Messkonzepte

Anlagenbetreiber

Name Anlagenbetreiber

Straße

PLZ

Ort

76547 Sinzheim

Anlagendaten

- Anlage gemäß EEG
- Anlage gemäß KWK-G
- Standardlastprofil (SLP)
- Registrierende Leistungsmessung (RLM)
- Kundeneigener Zähler

Angaben zum Messkonzept

Messkonzept der Anlage (Erläuterung siehe unten)

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MKA1 | <input type="checkbox"/> MK C1 |
| <input type="checkbox"/> MKA2 | <input type="checkbox"/> MK C2 |
| <input type="checkbox"/> MKA3 | <input type="checkbox"/> MK C3 |
| <input type="checkbox"/> MK B1 | <input type="checkbox"/> Sonstige MK |
| <input type="checkbox"/> MK B2 | |
| <input type="checkbox"/> MK B3 | |

Entspricht keines der Messkonzepte in den Erläuterungen der Messanordnung der Anlage, dann stellen Sie diese bitte auf einem zusätzlichen Blatt dar.

Angaben zu Zählern

Zählernummern

Zähler kundeneigen

- | | |
|---------|--------------------------|
| Z1-Nr. | <input type="checkbox"/> |
| Z2-Nr. | <input type="checkbox"/> |
| Z3-Nr. | <input type="checkbox"/> |
| ZE1-Nr. | <input type="checkbox"/> |
| ZE2-Nr. | <input type="checkbox"/> |

Bei kundeneigenen Zählern muss für jeden Zähler vor der Inbetriebsetzung das Zählerdatenblatt vollständig ausgefüllt vorliegen.

Einspeisesteuerung

Installierte Leistung (P_{inst}) meiner EEG-/KWK-Anlage

- ≤ 100 kW > 100 kW

Gemäß § 6 Abs. 1 EEG 2012 müssen alle EEG- und KWK-Anlagen, deren installierte Leistung 100 kW übersteigt, ab dem 1. Januar 2012 mit einer technischen Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung ausgestattet sein.

Fotovoltaikanlagen

Wenn auf demselben Grundstück innerhalb der letzten zwölf Monate bereits eine Fotovoltaikanlage in Betrieb gegangen ist, dann ist die Summenleistung der Anlagen zu betrachten (§ 6 Abs. 3 EEG 2012). Abhängig von der Gesamtleistung gilt dann § 6 Abs. 1 und 2 EEG 2012.

$30 \text{ kW} < P_{inst} \leq 100 \text{ kW}$

Die Pflicht zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung müssen auch Fotovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 30 kW_{peak} erfüllen (Vg. § 6 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2012).

$P_{inst} \leq 30 \text{ kW}$

Die installierte Leistung meiner Fotovoltaikanlage ist $\leq 30 \text{ kW}$. Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2012 entscheide ich mich für die

- Ferngesteuerte Leistungsreduzierung durch den Netzbetreiber
- Dauerhafte Leistungsbegrenzung auf 70 % der installierten Leistung am Netzverknüpfungspunkt durch den Anlagenbetreiber

Bitte nutzen Sie für die Bestellung des Funkrundsteuerempfängers für die ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung das Dokument „Bestellung Funkrundsteuerempfänger“